



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**Тосненский отдел по государственному энергетическому надзору**

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81

Почтовый адрес: ул. Боровая, д. 12, г. Тосно, Ленинградская обл., 187000

телефон / факс: (813-61) 22-610

<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: [tosno@szap.gosnadzor.spb.ru](mailto:tosno@szap.gosnadzor.spb.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении выявленных нарушений**

«23» мая 2017 г.  
16.00

№ 32-3171-1627/ПР

г. Кириши

Предписание выдано: Тосненским отделом по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора № 32-3171/Рк от 24.04.2017.

Лицо (а), проводившее проверку:

Филиппова Елена Николаевна - заместитель начальника Тосненского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора – старший группы.

Чернышёва Екатерина Вячеславовна - государственный инспектор Тосненского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Наименование организации: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» (сокращенное наименование – МАУ ДО «МУК»).

При проведении проверки присутствовали:

1. директор МАУ ДО «МУК» Лавров Денис Сергеевич,
2. начальник по административно-хозяйственной части МАУ ДО «МУК» Семенов Александр Юрьевич.

Дата, время, место проведения проверки: с 10 час.00 мин 16.05.2017 до 16 час.00 мин. 23.05.2017 по адресу/адресам: 187110, Ленинградская обл., г.Кириши, пл. 60-летия Октября, д. 1.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений указаны в Акте проверки от 23 мая 2017 г. № 32-3171-3414/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу МАУ ДО «МУК» предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок исполнения предписания
<b>Эксплуатация электроустановок</b>			
1.	Не обеспечена требуемая надежность электроснабжения электроприемников I категории – противопожарных устройств, охранной сигнализации согласно договора электроснабжения № 86021 от 01.01.2017 между ООО «РКС-энерго» и МАУ ДО «МУК».	ПТЭЭП п. 1.2.2; ПУЭ п. 1.2.20, 7.1.14, 6.1.21 - 6.1.29 (7-е издание); п. 5.1 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; Приложение 2 (обязательное) РД 34.20.185-94	01.09.2018
2.	Однолинейная схема электроснабжения МАУ ДО «МУК» не соответствует фактической эксплуатационной.	ПТЭЭП п.1.2.6, 1.8.5	01.09.2018
3.	Отсутствуют исполнительные рабочие однолинейные схемы электрических соединений электроустановок.	ПТЭЭП п.1.8.1, 1.5.18.	01.09.2018
4.	Не обеспечен установленный порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых и реконструированных электроустановок: напряжение на реконструированные электроустановки ВРУ-0,4кВ подано без оформления разрешения на допуск в эксплуатацию органа Ростехнадзора.	ПТЭЭП п.1.2.6, 1.3.1, 1.3.11.	01.09.2018
5.	Приемо-сдаточные испытания электроустановок ВРУ-0,4кВ не проведены.	ПТЭЭП п.1.3.3, ПУЭ п.1.1.38, 1.8.1.	01.09.2018
6.	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал, договор на обслуживание электроустановки со специализированной организацией не заключен.	ПТЭЭП п.1.2.1.	01.09.2018

7.	Назначение ответственным за электрохозяйство начальника по административно-хозяйственной части МАУ ДО «МУК» Семенова А.Ю. неправомочно ввиду отсутствия проверки знаний норм и правил работы в электроустановках в комиссии органов госэнергонадзора.	ПТЭЭП п. 1.2.3, 1.2.7, 1.4.28.	01.09.2018
8.	Отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство.	ПТЭЭП 1.2.3, 1.2.7.	01.09.2018
9.	Отсутствует проверка знаний норм и правил работы в электроустановках у электромонтера Мичкова М.Ю. по данному месту работы.	ПТЭЭП п. 1.4.23.	01.09.2018
10.	Присвоение 1 группы по электробезопасности выполнил мастер Киришского отделения ООО «Энергоконтроль» Мичков М.Ю., имеющий IV группу по электробезопасности до и выше 1000В.	ПТЭЭП п. 1.4.4.	01.09.2018
11.	Не проведены измерения сопротивления изоляции кабельных линий от ВРУ-0,кВ до ЦР	ПТЭЭП п. 1.2.2, 1.2.6.	01.09.2018
12.	Не проведена проверка срабатывания защиты при коротком замыкании (проверка соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания)	ПТЭЭП п.2.7.16, Приложение 3 п.28.4.	01.09.2018
13.	Не проведена проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами	ПТЭЭП п.2.7.13, Приложение 3 п.26.1.	01.09.2018
<b>Техническое состояние электроустановок</b>			
14.	Отсутствует защитное заземление (зануление) металлических корпусов светильников с люминесцентными лампами в кабинетах №16,18,23,24.	ПУЭ п.6.1.38,7.1.68, ПТЭЭП п.2.7.6.	01.09.2018
15.	Отсутствует защитное заземление (зануление) металлических корпусов настольных средств оргтехники класса 1 по ГОСТ122.007.0-75 в кабинетах №16,18,23,24.	ПУЭ п.6.1.38,7.1.68, ПТЭЭП п.2.7.6.	01.09.2018

**Перечень применяемых сокращений:**

ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.2003);

ПОТЭЭ - Правила при охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Минтруда и соцзащиты России № 328н от 24.07.2013, зарегистрировано Минюстом России № 30593 от 12.12.2013);

ПУЭ- Правила устройства электроустановок (утв.Минэнерго СССР 05.10.1979, с изменениями на 20.06.2003).

Информировать Тосненский отдел по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора в письменном виде о выполнении пунктов настоящего Предписания (по мере выполнения, но не реже чем раз в три месяца с момента получения Предписания).


Представить в письменном виде в Тосненский отдел по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора в срок до 01.09.2018 информацию об исполнении всех пунктов настоящего Предписания (при необходимости – с приложением документов, фото-видео-материалов).

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5.Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п.12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактам, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возмездия в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в праве приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

С предписанием ознакомлен(а), один экземпляр получил(а):

Лавров Денис Сергеевич, директор МАУ ДО «МУК»

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки).


Зам. начальника Тосненского ОЭНН

Е.Н. Филиппова

  
(подпись проверяющего)

Директор МАУ ДО «МУК»

Д.С. Лавров

  
(подпись)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Зам. начальника Тосненского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора

\_\_\_\_\_  
Филиппова Е.Н.

Государственный инспектор Тосненского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора

\_\_\_\_\_  
Чернышёва Е.В.